



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура г. Аргуна**

ул. А. Кадырова, д. 62 в, г. Аргун,
Чеченская Республика, 366310

Заведующей
ГБДОУ «Детский сад № 27 «Улыбка»
с. Бердыкель

Даудовой М.Ш.

ЧР, с. Бердыкель, ул. А-Х. Кадырова, 275

20.10.2021 № 7-49-2021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства в
сфере технического обслуживания
газового оборудования

Прокуратурой г. Аргуна в октябре 2021 года проведена проверка исполнения ГБДОУ «Детский сад № 27 «Улыбка» с. Бердыкель (далее – Учреждения) законодательства в сфере технического обслуживания газового оборудования, в ходе которой выявлены нарушения, требующие принятия конкретных мер реагирования, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Так, в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» поставка газа потребителям осуществляются только при его соответствии требованиям, утвержденным правительством РФ.

Согласно п. 4 Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 № 162 (далее - Правила), поставка газа производится на основании договора между поставщиком и покупателем, заключаемого в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, федеральных законов, данных Правил и иных нормативных правовых актов.

В силу п. 5.1 Правил для заключения договора поставки газа (за исключением договоров поставки газа, заключаемых на организованных торгах) заявитель, имеющий намерение выступить покупателем по такому договору, вправе обратиться к поставщику с заявкой на приобретение газа, в которой указываются полное и сокращенное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), банковские реквизиты, предполагаемый период и дата начала поставки газа, количество и расположение (наименование) точек подключения и газоиспользующее оборудование по каждой из них, запрашиваемый к поставке объем газа на весь предполагаемый период действия договора (или годовой объем газа) с разбивкой по месяцам и кварталам по каждой или по всем точкам подключения.

К заявке на приобретение газа прилагаются, в том числе копии документов подтверждающих соблюдение заявителем требований в части технического

АБ № 073195

обслуживания сети газораспределения и (или) газопотребления, внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, локализации и ликвидации аварийных ситуаций (последствий аварий) (в случае, если сеть газопотребления заявителя является опасным производственным объектом или объектом технического регулирования).

Таким образом, поставка газа для нужд юридического лица осуществляется только при исполнении им обязанностей по техническому обслуживанию используемого оборудования.

На основании п. 4 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (далее – Постановление № 410), безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее - ВДГО) обеспечивается, в том числе путем осуществления технического обслуживания и ремонта ВДГО.

Согласно п. 16 Постановления № 410, техническое обслуживание и ремонт ВДГО осуществляется на основании договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО, заключаемого между заказчиком и исполнителем.

На основании п. 37 Постановления № 410, договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО заключается в письменной форме на срок не менее 3 лет и вступает в силу со дня его подписания последней из сторон этого договора.

Пунктом 43 Постановления № 410 определено, что исполнитель обязан, в том числе осуществлять техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования не реже 1 раза в год с учетом минимального перечня выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, предусмотренного приложением к правилам.

В свою очередь, заказчик обязан: оплачивать работы (услуги) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также работы по ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в установленные сроки и в полном объеме (п. 42 Постановления № 410).

Как определено п. 3 ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проверке готовности к отопительному периоду подлежат потребители тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

Обязанность по реализации мероприятий, направленных на техническое обслуживание энергоустановок предусмотрены правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115

Как установлено проверкой, Учреждение является абонентом газоснабжения ООО «Газпром межрегионгаз Грозный», использует

энергоустановки и бытовое газовое оборудование для нужд образовательной организации.

Между тем, вопреки приведенным требованиям законов, Учреждением не заключен договор технического обслуживания газового оборудования со специализированной организацией.

Использование газового оборудования без надлежащего технического обслуживания создаёт реальную угрозу для жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения.

Выявленные нарушения стали возможными по причине недобросовестного отношения отдельных работников Учреждения к исполнению своих функциональных обязанностей при отсутствии должного контроля со стороны руководства.

В целях выправления сложившейся ситуации и недопущения впредь указанных нарушений закона, Учреждению необходимо принять меры, направленные на безусловное исполнение законодательства в сфере технического обслуживания газового оборудования, в том числе обеспечивать прозрачность и информационную гласность бюджетной деятельности, а также усилить контроль за деятельностью ответственных за данное направление должностных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6 и 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в течение 10 дней с момента его внесения, с участием представителя прокуратуры города и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Заключить договор технического обслуживания используемого газового оборудования со специализированной организацией в порядке предусмотренном правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности должностных лиц Учреждения, виновность которых будет установлена по результатам служебной проверки.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления, а также принятых мерах сообщить в прокуратуру города в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования.

Прокурор г. Аргуна
старший советник юстиции



Д.А. Ахматов